

Laboratoř I.SčV, a.s., Příbram, akreditovaná ČIA pod číslem 1430
Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX
Laboratoř pitných vod

Telefon: 318 622 631, linka 233 Fax: 318 627 359 e-mail: jbulinova@1scv.cz

PROTOKOL o zkouškách
vzorku číslo: 2011/1931 - PIV

Zákazník: OÚ Vysoký Chlumec
Vysoký Chlumec č.p.14
26252 Vysoký Chlumec

Objednávka č.: 27/06

Místo odběru:	Vodovod, Víska, č.p. 135	Datum odběru:	08.11.2011 10:00
Identifikace:		Datum příjmu:	08.11.2011 14:00
Odběr provedl:	Laboratoř p. Tesárková, p. Pohanová	Datum zahájení analýz:	08.11.2011
Příjem provedl:	Hošková Lenka Ing.	Datum ukončení:	11.11.2011
Označení vzorku:	VÍS		
Klasifikace vzorku:	Pitná voda, veřejné zásobování, externí VZ		

Vzorkování se provádí podle SOP-V01 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5,14).

Limitní hodnoty byly převzaty z Vyhlášky MZd ČR č.252/2004 Sb. ze dne 22.4.2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění Vyhlášky č.187/2005 ze dne 4.5.2005. Tyto hodnoty nejsou předmětem akreditace.

MH-Mezní hodnota.

Nejistota (NM) je vyjádřena jako kombinovaná rozšířená nejistota (koeficient rozšíření $k=2$) a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%. Nejistota měření nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu a nevztahuje se na výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Symbol '<' vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti, A-akreditovaná metoda, N-neakreditovaná metoda.

chemie

ukazatel	výsledek	jednotka	NM	metoda	limit, typ	porov. s limitem
chlor volný	0,08	mg/l	$\pm 2,0 \%$	SOP-CH15 (ČSN ISO 7393-2)	A	0,3 (MH) vyhovuje

mikrobiologie

ukazatel	výsledek	jednotka	NM	metoda	limit, typ	porov. s limitem
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP-M02 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0 (MH) vyhovuje

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý. U vzorků neodebraných laboratoří, neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.

Příbram, 11.11.2011



Ing. Jitka Bulinová
vedoucí laboratoře