

ÚV a vodvod Hrabří		datum		místo odběru		č. vzorku	
		23.9.2008		30.9.2008			
		ÚV voda upravená	čp.36	ÚV voda upravená	čp.36		
ukazatel	jednotka	2008/1798	2008/1802	2008/1862	2008/1863		
absorbance 254 nm	(Prázdné)	0,012					
amonné ionty	mg/l	0,05	0,05				
barva	mg/l Pt	4	5				
dusičnany	mg/l	59	61	21,5	35,5		
dusitany	mg/l	0,01	0,01				
Enterokoky	KTJ/100ml	0					
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0				
hliník	mg/l	0,05					
hořčík	mg/l	22,9					
chem. spotřeba kyslíku-Mn	mg/l	0,4	0,56				
chlor volný	mg/l	0,05	0,05				
chloridy	mg/l	98,4	94,3	125,4	125,4		
KNK 4,5 (alkalita)	mmol/l	1,4					
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0				
konduktivita	mS/m	57,8	57,7				
kultivovatelné mezofilní MO	KTJ/ml	0	0				
kultivovatelné psychofilní MO	KTJ/ml	0	0				
mangan	mg/l	0,01	0,03				
Mikroskop.obraz: abioseston	%	1					
Mikroskop.obraz: počet organismů**	jedinci/ml	0					
reakce vody	(Prázdné)	7,5	7,3				
sírany	mg/l	50					
teplota	°C	11,3	15,3				
vápník	mg/l	55,6					
vápník a hořčík (tvrdost celková)	mmol/l	2,33					
zákal	ZF(t)	0,3	1,8				
ZNK 8,3 (acidita)	mmol/l	0,4					
železo	mg/l	0,05	0,16				